

Zvornik, 13.03.2018. godine

Poziv:

Kompanija „Alumina“ doo Zvornik upućuje poziv za dostavljanje ponuda za nabavku elektroopreme neophodne za O.J. Elektroenergetika kako slijedi:

- Strujni relej PT 84/2 – 5 kom;
- RELEJ obuhvatni USZ 2/2 – 5 kom
- Strujni transformatori prenosnog odnosa: 1500/5/5 ТПОЛ – 5 kom;
- Strujni transformatori prenosnog odnosa: 1000/5/5 ТПОЛ – 5 kom;
- Strujni transformatori prenosnog odnosa: 150/5/5 ТПЛ – 2 kom;
- Polarizujući relej za KZR 2 – 6 kom;
- Naponski relej PH 54/160 – 5 kom;
- Zvono 220 V istosmijerno – 5 kom;
- Vremenski releji: ЭВ-142 – 5 kom;
- Vremenski releji: ЭВ-144 – 5 kom;
- Naponski mjerni transformator Tip: HTMI, 6000/100/100/ $\sqrt{3}$ – 2 kom;
- Prekidač tip ВМП-20, 10 kV, 630 A, bez ćelije – 3 kom;
- Prekidač tip ВМП-20, 10 kV, 1000A, bez ćelije – 3 kom;
- Prekidač tip ABM-4, CB, 0,4 kV 400 A sa točkićima bez ćelije – 3 kom;
- Prekidač tip ABM-10, CB, 0,4 kV 750 A sa točkićima bez ćelije – 3 kom;
- Prekidač tip ABM-20, CB, 0,4 kV 2000 A sa točkićima bez ćelije, sa motorom – 3 kom;
- Elektromotor za prekidač ABM-4, tip YB061-M646 220 В – 3 kom.

Kvalitet opreme mora biti potvrđen certifikatom kvaliteta, koji izdaje Proizvođač ili ovlašćeno lice od strane Proizvođača.

Ponuda treba da sadrži cijenu, rok isporuke, uslove plaćanja, paritet isporuke i garanciju.

Rok za dostavljanje ponuda je do **26.03.2018.** godine do 09:00 časova.

Ponude isključivo slati na e-mail adresu: alumina.nabavka4@birac.ba

U slučaju da se ponuda dostavi na bilo koju drugu adresu, ista će biti diskvalifikovana i neće biti uzeta u razmatranje.

NAPOMENA: Privredno društvo “ALUMINA” doo Zvornik, u skladu sa svojim internim aktima i procedurama nije u obavezi da informiše učesnike u nabavci o razlozima eventualnog neizbora ponudjača/dobavljača, niti je u obavezi da dostavlja/daje na uvid bilo kakvu dokumentaciju zainteresovanim licima nakon okončanja postupka odabira dobavljača.